

2020-121 N

T.C

BURSA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU



1/3

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	04.08.2020 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	04.08.2020 / 11:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	04.08.2020 / 13:10
Protokol No / Numune Barkod No	2020-146123 - 3 / 9569331
CSBYS No	117994
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-0445-T

2020-146123-3

08.20

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	YENİ MAH.ULUDAĞ CAD.NO.216 KESTEL BURSA			
Numune İzleme Noktası	D(1 L'lik dolun hattı)			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK (Yüzey suyundan alınmaması veya etkilenmemesi halinde)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	04.08.2020 - 13:14	İmlahane		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı / Markası / Üret.Firma Adı	KAYNAK SUYU	DOĞAL KAYNAK SUYU	NESTLE PURE LIFE	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Orjinal Ambalaj	ETİKETLİ	6*ILT	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	04.08.2020	04.08.2021	02179387 D	0836
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	04.08.2020	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	BURSA ERİKLİ SU VE MEŞRUBAT SAN. TİC.A.Ş.			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---			
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	04.08.2020 13:21		11.08.2020 11:00	
Raporlama Tarihi	11.08.2020 11:13			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Koliiform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*37°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		20	0
*22°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		100	0
*Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi : 12.08.2020

Halk Sağlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224.502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına https://lbys.saglik.gov.tr/e-rapor adresinden 09e78f89-77cd-447c-acb8-b87768f9308b kodu ile erişebilirsiniz.



İlgili Yazı Tarihi ve Sayısı	04.08.2020 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	04.08.2020 / 11:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	04.08.2020 / 13:10
Protokol No / Numune Barkod No	2020-146123 - 3 / 9569331
CSBYS No	117994
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-0445-T
2020-146123-3
08.20

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	157,9
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061	2	3	Tespit Edilemedi
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Amonyum	mg/L	TS EN ISO 14911	0,03	0,5	Tespit Edilemedi
*pH	pH Birimi	SM 4500- H+B		4,5 - 9,5	7,94

Uçucu Organik Bileşikler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Bromoform	µg/L	EPA 524.2	0,8	1	Tespit Edilemedi

Rapor Baskı Tarihi : 12.08.2020

Halk Sağlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lby.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 09e78f89-77cd-447c-acb8-b87768f9308b kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
BURSA VALİLİęİ
İL SAęLIK MÜDÜRLÜęÜ
BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

3/3

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı:	04.08.2020 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	04.08.2020 / 11:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	04.08.2020 / 13:10
Protokol No / Numune Barkod No	2020-146123 - 3 / 9569331
CSBYS No	117994
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-0445-T
2020-146123-3
08.20

Deęerlendirme : Sonular alışılan analizler ynnden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tktim Amalı Sular Hakkında Ynetmelięi'ne gre uygundur.

Aıklamalar: - Sonular 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tktim Amalı Sular Hakkında Ynetmelięi'ne gre deęerlendirilmektedir. -Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuları ilgili mevzuat limitleri dıřındadır. -Numune tarafınızca alınmamış olup, BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedrine uygun olarak kabul edilmiştir. -zel istek amalı analizlerde miřteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili ynetmelięi gre uygunluk deęerlendirmesi yapılmıştır. -Bu rapordaki sonular ve grřler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune iin geerlidir. Bu raporun hibir blm tek bařına veya kısmen kullanılamaz ve BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARININ izni olmadan oęaltılamaz. İmzasız raporlar geersizdir. zel istek numune analiz raporları adlı ve idari iřlemlerde ve reklam amalı kullanılamaz. -Geniřletilmiş lm belirsizlikleri miřteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. -Bursa Halk Saęlığı Laboratuvarı Karar Kurulu: -Miřterinin lm belirsizlięi talep ettięi durumda, laboratuvarın belirledięi gven aralıęında ($k=2, \%95$), ilgili parametre iin bulunan sonu. Sonu lm belirsizlięi eklendiğinde mevzuatta verilen st sınıra stnde ise, veya sonutan lm belirsizlięi ıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınıra altında ise, "uygun deęil" olarak deęerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri iinde veya mevzuat limitlerine eřit olan sonular ise "uygun" olarak deęerlendirilir. -TKEDY: Tktclerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal deęiřim yok. -Analiz sonuları numunenin teslim alındığı hali iin geerlidir. -kb (cfu): Koloni oluřturan birim (colony forming unit) -Hı işaretli deneyler akreditasyon kapsamıdadır.
--

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
ZLEM PINAR
Biyolog
11.08.2020

Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
ORHAN KARAKUř
Kimyager
11.08.2020

Laboratuvar Sorumlusu
Uzm. Dr. ZHRA YRKEN
Tabbi Mikrobiyoloji Uzmanı
11.08.2020

Rapor Baskı Tarihi : 12.08.2020

Halk Saęlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Aęaçlık Sk. No:17 Nilfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa gre gvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbsys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 09c78f89-77cd-447c-acb8-b87768f9308b kodu ile eriřebilirsiniz.