



T.C
BURSA VALİLİęİ
İL SAęLIK MÜDÜRLÜęÜ
BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB 7060

30.11.22

1005



İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	15.11.2022 / 10:22
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	15.11.2022 / 13:27
Protokol No / Numune Barkod No	2022-18540 - I / 2079416386
CSBYS No	28820
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-0445-T
2022-18540-1
11-22

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	BURSA İL SAęLIK MÜDÜRLÜęÜ		
Numunenin Alındığı Adres	Derekızık Mah. Şetale Cad. Erikli Su Fabrikası Apt. No:61 Kestel/BURSA		
Numune İzleme Noktası	H (5 - 8 - 10 L'lik PET Şişe Dolum Hattı)		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN	EK 2/A (RUTİN KONTROL İZLEMESİ-YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMESİ)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	15.11.2022 - 13:29	İmlahane	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	KAYNAK SUYU	DOęAL KAYNAK SUYU	NESTLE PURE LIFE ---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Orjinal Ambalaj Pet Şişe	ETİKETLİ	2X10 LT
Numunenin Üret.Tar./ Son Kıl.Tar./ Parti No/ Seri	15.11.2022 00:00:00	15.11.2023 00:00:00	23199387H 08:53
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	15.11.2022	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	BURSA ERİKLİ SÜ VE MEŞRUBAT SAN. TİC.A.Ş.		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	OZONLU SU	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	15.11.2022 13:34	21.11.2022 14:57	
Raporlama Tarihi	22.11.2022 11:40		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Koliform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*22°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		100	0
*37°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		20	0
*Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	151,7
*Bromoform	µg/L	EPA 524.2	0,8	1	Tespit Edilemedi

Rapor Baskı Tarihi :

25.11.2022

1/3

Halk Saęlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Aęaęlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email :

hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr* İşaretili parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://bys.saglik.gov.tr/> 1757f1b3-7290-4f03-b6b1-e1acb18c8dd8 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	15.11.2022 / 10:22
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	15.11.2022 / 13:27
Protokol No / Numune Barkod No	2022-18540 - 1 / 2079416386
CSBYS No	28820
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-0445-T
2022-18540-1
11-22

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061	2	3	Tespit Edilemedi
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Amonyum	mg/L	TS EN ISO 14911	0,03	0,5	Tespit Edilemedi
*pH	pH Birimi	SM 4500- H+B		4,5 - 9,5	7,81

Rapor Baskı Tarihi :

25.11.2022

2/3

Halk Sağlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr* İşaretili parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://ibys.saglik.gov.tr/1757f1b3-7290-4f03-b6b1-e1acb18ebdd8> kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yuzı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat:	15.11.2022 / 10:22
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	15.11.2022 / 13:27
Protokol No / Numune Barkod No	2022-18540 - 1 / 2079416386
CSBYS No	28820
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-0445-T
2022-18540-1
11-22

Değerlendirme : Sonuçlar çalıřılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliđine göre uygundur.

<p>Açıklamalar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliđi ne göre değerlendirilmektedir.- Kıyı renkte yazılmıř olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dıřındadır.- Numune tarafımızca alınmamıř olup, BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiřtir.- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmıř ve ilgili yönetmeliđi göre uygunluk deđerlendirmesi yapılmıřtır.- Bu rapordaki sonuçlar ve görüřler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümi tek başına veya kısmen kullanılamaz ve BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çođatılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.- Geniřletilmiř ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldıđı durumlarda belirtilir.- Bursa Halk Sağlığı Laboratuvarı Karar Kuralı:- Müşterinin ölçüm belirsizliđi talep ettiđi durumda, laboratuvarın belirlediđi güven aralıđında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç; Sonuç ölçüm belirsizliđi eklendiđinde mevzuatta verilen üst sınırı üstünde ise, veya sonuçları ölçüm belirsizliđi çıkarıldıđında mevzuatta verilen alt sınırı altında ise, "uygun deđil" olarak deđerlendirilir. Belirtilen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eřit olan sonuçlar ise "uygun" olarak deđerlendirilir.- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal deđişim yok.- Analiz sonuçları numunenin teslim alındıđı hali için geçerlidir.- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Bursa Halk Sağlığı Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0445-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiřtir. Bursa public health laboratory accredited by TÜRKAK under registration number AB-0445-To for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory.- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tamenliđi konusunda Avrupa Akreditasyon Birliđi (EA) ile Çok Taraflı Anlařma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliđi (ILAC) ile karřılıklı tanıma anlařması imzalanmıřtır. Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.- Deney ve/veya ölçüm sonuçları, geniřletilmiř çözümler belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiřtir. The test and/or measurement result, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.- kob (efu): Koloni oluřturucu birim (colony forming unit)-** İle işaretili deneyler akreditasyon kapsamındadır.
--

Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
EMEL SOFUOĐLU-KADAM
GIDA YÜKSEK MÜHENDİSİ
22.11.2022

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
KASIM ABDURAHMAN PALA
Biyolog
22.11.2022

Laboratuvar Sorumlusu
NEVİN GENÇ KAHRAMAN
Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzm.
22.11.2022

Rapor Baskı Tarihi: 25.11.2022 3/3

Halk Sağlığı Laboratuvarı Esentepe mh, İstiklal Cad. Ađaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224-220 2583 Email :

hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr* İşaretili parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıřtır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://bys.saglik.gov.tr/1757f1b3-7290-4f03-b6b1-e1acb18ebdd8> kodu ile erişebilirsiniz.